

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
«Камызякский муниципальный район
Астраханской области»
от 31.03.2025 г. № 19 а

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякский муниципальный район Астраханской области»

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» (далее – Порядок действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Реализация Порядка действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения во время отопительного периода на территории «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

1.3. Объектами Порядка действий являются - системы централизованного теплоснабжения, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, системы теплопотребления.

2. Цели и задачи

2.1. Порядок действий разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

2.2. Основными задачами Порядка действий являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех инженерных служб для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Поселок Волго-Каспийский»

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется при взаимодействии администрации муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» с теплоснабжающими организациями.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете

администрации муниципального образования образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией муниципального образования образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с указанием алгоритма действий по их ликвидации представлены в Приложении №1 к настоящему Порядку действий.

Приложение №1 к

Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

Порядок действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

Вид аварийной ситуации	Дежурная смена котельной	Директор предприятия
1. Прекращение подачи воды в котельную из централизованной водопроводной системы	- О прекращении подачи воды ставит в известность директора МУП ЖКХ - Фиксирует время прекращения подачи воды в журнале дежурства. - По распоряжению начальника котельной производит переключение подпитки котлов водой из резервной ёмкости в соответствии с производственной инструкцией и инструкцией по охране труда. - Производит соответствующую запись в журнале дежурства. - Ставит в известность директора ЖКХ о переводе подпитки водой котлов из резервной ёмкости. - Ставит в известность директора ЖКХ о переходе котельной в штатный режим работы.	- Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций. - Информирует руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельных.
2. Отключение внешнего источника электроэнергии.	- Об отключении электроэнергии ставит в известность директора МУП ЖКХ - Фиксирует время отключения электроэнергии в журнале дежурства. - При включении резервного источника питания по распоряжению начальника котельной, обеспечивает бесперебойную работу котельного оборудования в соответствии с производственной инструкцией и инструкцией по охране труда. - При включении основного внешнего электропитания, по распоряжению директора ЖКХ, переводит котельную в	- Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций. - Информирует руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельной.

3. При аварии на теплотрассе (при низкой температуре окружающего и порывистом ветре)	штатный режим работы, согласно производственной инструкции и инструкции по охране труда. 5. Фиксирует в журнале дежурства время переключения котельной в режим работы от внешнего источника питания. 1. О сложившейся ситуации ставит в известность директора ЖКХ. 2. Производит запись в журнал дежурства об аварии. 3. По окончании ремонтных работ и вводе отремонтированного участка сообщает директору ЖКХ и производит запись в журнал дежурства.	1. Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций. 2. Информировать руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельных.
4. При сбое в работе оборудования, нарушения режима работы котельной и возникновения аварийной ситуации, которая может привести к несчастному случаю или привело к несчастному случаю с работником дежурной смены или работником ремонтной бригады, при проведении бригадой ремонтных работ	1. В целях недопущения дальнейшего ухудшения ситуации принимает меры по отключению неисправного оборудования, газа и электроэнергии. 2. В соответствии с инструкцией оказывает первую помощь пострадавшему на месте происшествия, в случае необходимости, вызывает скорую медицинскую помощь. 3. Сообщает о случившемся директору МУП ЖКХ	1. Организует расследование произошедшей аварии на производственном объекте согласно РД 03-293-99 «Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах» и «Положением о порядке технического расследования и учёта несчастных случаев на производстве», утверждённого постановлением Правительства РФ от 03.06.1995 №558. Расследование, учёт и анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на иных производственных объектах предприятия проводится в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утверждённого постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 №73. Информировать трудовую инспекцию и руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» а в случае необходимости прокуратуру Камызякского района о происшествии. Принятых мерах по оказанию первой помощи пострадавшему и устранению аварии.
5. При возникновении пожара или признаках горения (задымления, запахе гари, повышении температуры в помещении)	1. Немедленно сообщить о ситуации директору и в пожарную охрану. 2. Принять меры по оповещению людей, находящихся в помещениях котельной (в производственных помещениях). 3. Отключить электрооборудование, газ и в дальнейшем действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности. 4. Дождаться прибытия пожарного расчёта и указать предполагаемое место возгорания. 5. Принять участие в расследовании ЧС.	1. Организует расследование ЧС на производственном объекте. 2. Руководит разработкой мероприятий по недопущению возникновения подобных ЧС на объектах предприятия