

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ  
КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 10.02.2026 г.

№ 04

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а так же органов местного самоуправления на территории МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области»

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области», в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области»

**ПОСТАНОВЛЯЮ :**

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а так же органов местного самоуправления на территории МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава АМО «Поселок Волго-Каспийский»

Н.А.Митрофанова



Утвержден  
постановлением администрации  
муниципального образования  
«Камызякский муниципальный район  
Астраханской области»  
от 10.02.2026 г. № 04

**Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякский муниципальный район Астраханской области»**

**1. Общие положения**

1.1 Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» (далее – Порядок действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Реализация Порядка действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения во время отопительного периода на территории «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

1.3. Объектами Порядка действий являются - системы централизованного теплоснабжения, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, системы теплопотребления.

**2. Цели и задачи**

2.1. Порядок действий разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской

области» и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

2.2. Основными задачами Порядка действий являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех инженерных служб для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

### **3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий**

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- неблагоприятные погодные-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Поселок Волго-Каспийский»

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется при взаимодействии администрации муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» с теплоснабжающими организациями.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по

согласованию с администрацией муниципального образования  
«Городское поселение посёлок Волго-Каспийский Камызякского  
муниципального района Астраханской области»

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с указанием алгоритма действий по их ликвидации представлены в Приложении №1 к настоящему Порядку действий.

**Порядок действий ликвидации аварийных ситуаций в системах  
теплоснабжения  
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих  
организаций,  
потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления  
на территории муниципального образования «Городское поселение поселок  
Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»**

| Вид аварийной ситуации                                                                                                                                                                                                                                  | Дежурная смена котельной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Директор предприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Прекращение подачи воды в котельную из централизованной водопроводной системы                                                                                                                                                                        | 1. О прекращении подачи воды ставит в известность директора МУП ЖКХ<br>2. Фиксирует время прекращения подачи воды в журнале дежурства.<br>3. По распоряжению начальника котельной производит переключение подпитки котлов водой из резервной ёмкости в соответствии с производственной инструкцией и инструкцией по охране труда.<br>4. Производит соответствующую запись в журнале дежурства.<br>5. Ставит в известность директора ЖКХ о переводе подпитки водой котлов из резервной ёмкости.<br>6. Ставит в известность директора ЖКХ о переходе котельной в штатный режим работы.                                                                                                          | 1. Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций.<br>2. Информировывает руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельных.                                                                                  |
| 2. Отключение внешнего источника электроэнергии.                                                                                                                                                                                                        | 1. Об отключении электроэнергии ставит в известность директора МУП ЖКХ<br>2. Фиксирует время отключения электроэнергии в журнале дежурства.<br>3. При включении резервного источника питания по распоряжению начальника котельной, обеспечивает бесперебойную работу котельного оборудования в соответствии с производственной инструкцией и инструкцией по охране труда.<br>4. При включении основного внешнего электропитания, по распоряжению директора ЖКХ, переводит котельную в штатный режим работы, согласно производственной инструкции и инструкции по охране труда.<br>5. Фиксирует в журнале дежурства время переключения котельной в режим работы от внешнего источника питания. | 1. Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций.<br>2. Информировывает руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельной.                                                                                  |
| 3. При аварии на теплотрассе (при низкой температуре окружающего и порывистом ветре)                                                                                                                                                                    | 1. О сложившейся ситуации ставит в известность директора ЖКХ.<br>2. Производит запись в журнал дежурства об аварии.<br>3. По окончании ремонтных работ и вводе отремонтированного участка сообщает директору ЖКХ и производит запись в журнал дежурства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций.<br>2. Информировывает руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельных.                                                                                  |
| 4. При сбое в работе оборудования, нарушения режима работы котельной и возникновения аварийной ситуации, которая может привести к несчастному случаю или привело к несчастному случаю с работником дежурной смены или работником ремонтной бригады, при | 1. В целях недопущения дальнейшего ухудшения ситуации принимает меры по отключению неисправного оборудования, газа и электроэнергии.<br>2. В соответствии с инструкцией оказывает первую помощь пострадавшему на месте происшествия, в случае необходимости, вызывает скорую медицинскую помощь.<br>3. Сообщает о случившемся директору МУП ЖКХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Организует расследование происшедшей аварии на производственном объекте согласно РД 03-293-99 «Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах» и «Положением о порядке технического расследования и учёта несчастных случаев на производстве», утверждённого постановлением Правительства |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| проведении бригадой ремонтных работ                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | РФ от 03.06.1995 №558. Расследование, учёт и анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на иных производственных объектах предприятия проводится в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утверждённого постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 №73 3.Информирует трудовую инспекцию и руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» а в случае необходимости прокуратуру Камызякского района о происшествии, принятых мерах по оказанию первой помощи пострадавшему и устранению аварии. |
| 5. При возникновении пожара или признаках горения (задымления, запахе гари, повышении температуры в помещении) | <p>1.Немедленно сообщить о ситуации директора и в пожарную охрану. 2.Принять меры по оповещению людей, находящихся в помещениях котельной (в производственных помещениях).</p> <p>3.Отключить электрооборудование, газ и в дальнейшем действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности.</p> <p>4.Дождаться прибытия пожарного расчёта и указать предполагаемое место возгорания.</p> <p>5.Принять участие в расследовании ЧС.</p> | <p>1 .Организует расследование ЧС на производственном объекте.</p> <p>2.Руководит разработкой мероприятий по недопущению возникновения подобных ЧС на объектах предприятия</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |